



POŽÁRNÍ ŘÁD

a) Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí pracoviště.

Jedná se o budovu o xxx nadzemních podlaží kde je provozována ubytovací činnost. Všechny ubytovací prostory jsou v nadzemní části.

b) Požárně technická charakteristika vyskytujících se hořlavých látek.

Papír (kartóny) Teplota vznícení: 300C° Výhřevnost [kJ.kg ⁻¹]: 17000	Dřevo Teplota vznícení [° C]:375 - 400 Výhřevnost [kJ.kg ⁻¹]:17000 – 20 000	Textilní materiály Teplota vznícení C° 400, Výhřevnost [kJ.kg ⁻¹]:17500
--	---	---

c) Nejvýše přípustné množství látek, osob (popsané v bodě b.), které se mohou vyskytovat na místě provozované činnosti.

Množství není stanoveno, jedná se o ubytovací činnost, výskyt a množství těchto látek je nahodilé. V objektu se může při plném obsazení vyskytovat až xxx osob.

d) Stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Zaměstnanci a ubytované osoby jsou povinni si počínat tak, aby svým chováním nezavdali příčinu ke vzniku požáru. Jsou povinni dbát náležitě opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm a hořlavými materiály. Kouřit pouze ve vyhrazených prostorách.

Hlavní uzávěry na technologickém zařízení musí být viditelně označeny a přístupné.

Únikové východy musí být označeny bezpečnostní tabulkou, s vyznačením směru úniku a udržovány vždy volné a nezastavěné.

Elektrické spotřebiče se mohou používat pouze ty, které jsou pravidelně revidovány a kontrolovány. Je přísně zakázáno provádění jakýchkoliv oprav el. spotřebičů nebo zasahování do el. instalace osobám bez odborné kvalifikace.

Elektrické spotřebiče používat dle návodu výrobce. Vaříče, konvice a obdobné spotřebiče neponechávat v době použití bez zajištění dozoru. Po ukončení činnosti zkontrolovat, zda je spotřebič řádně vypnut.

Chodby slouží v případě požáru jako únikové cesty, proto na nich nesmí být (ani dočasně) ukládány žádné předměty, ani na nich nesmí být skladován jakýkoliv materiál.

Prodlužovací kabely lze zatěžovat do výkonu udaného výrobcem.

Při použití elektro nebo plynového vaříče nenechávat vařič bez dozoru.

U plynového vaříče pozor na zhasnutí plamene, může dojít k výbuchu plynu. Ihned otevřít okno.

e) Vymezení oprávnění a povinností při vykonávání stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to při zahájení, průběhu, přerušení a ukončení činnosti.

V objektu budovy se nesmí skladovat žádný jiný materiál, který nesouvisí s činnostmi provozovanými v objektu budovy.

Základní podmínkou protipožární ochrany je udržování pořádku a volného přístupu k akceschopným PHP a hydrantům.

Jakékoliv zásahy do systému smí provádět jen osoba způsobilá a vždy o tom musí být vyhotovený záznam.

Při ukončení prací (dodavatelských) a předávání pracoviště je obsluha povinná provést vizuální kontrolu pracoviště, zda nehrozí možnost vzniku požáru.

El. spotřebiče nenechávat během provozu bez dozoru.

f) Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únik cest.

Práce na technologických zařízeních je povolena jen osobám pověřeným a odborně způsobilým, tyto osoby jsou seznámeni s požárním řádem.

Únikové cesty musejí být udržované volné a nezastavěné.

Prostory s výskytem nebezpečných tech. zařízení (tlak. láhve) musí být označeny bezpečnostními tabulkami.

Zpracoval: Roman Nečas Z-TPO 17/2012

Datum: 10. 1. 2023

Schválil:

.....

Bc. Michal Vodička

ředitel

ČVUT v Praze - SÚZ